

АО «Гавриловское карьероуправление»
188870, Ленинградская обл., Выборгский р-н, проезд Карьерный
(Гавриловская тер.), дом 1, тел. 8(81378)78-539

Испытательная лаборатория

Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории
№ SP 01.01.206.094 от 13.12.2022г. до 13.12.2025г.

ПАСПОРТ №5516

Дата «11» Декабря 2024г.

1. Наименование и адрес потребителя: ООО «ПЕТРОНЕРУД»
2. Количество продукции: _____ м³
3. Наименование материала: песок из отсевов дробления фр. 0-5мм. полученный при производстве щебня.
4. Зерновой состав:

Размер контрольных сит, мм	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16
Требования ГОСТ (%)	до 5	до 15			свыше 75		90-100
Полный остаток (%) на ситах	0,0	14,8	47,2	64,8	76,1	87,9	91,1

5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%): 23,4
6. Модуль крупности (%): 3,5
7. Содержание пылевидных, глинистых частиц (% по массе): 8,9
8. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в (%) по массе: нет
9. Марка прочности (дробимости): 1200
10. Насыпная плотность (т/м³): 1,4
11. Удельная активная эффективность естественных радионуклидов: II класс
12. Содержание вредных компонентов и примесей: нет
13. Номер настоящего стандарта: ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия»

Лаборант



(Господарикова А.В.)