

АО «Гавриловское карьероуправление»
188870, Ленинградская обл., Выборгский р-н, проезд Карьерный
(Гавриловская тер.), дом 1, тел. 8(81378)78-539

Испытательная лаборатория

Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории
№ SP 01.01.206.094 от 13.12.2022г. до 13.12.2025г.

ПАСПОРТ № 5521

Дата «11» Декабря 2024г.

1. Наименование и адрес потребителя: ООО «ПЕТРОНЕРУД»
2. Количество продукции: _____ м³
3. Наименование материала: щебень фр. 5-20 мм полученный из изверженных (интрузивных) горных пород
4. Зерновой состав:

Размер контрольных сит	1,25 D	D	0,5 (d+D)	d
Требования ГОСТ (%)	до 0,5	до 10	30-60	90-100
Полный остаток (%) на ситах	0,0	3,7	59,0	99,3

5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%): 19,2
6. Содержание дробленых зерен в щебне (%): 100
7. Содержание пылевидных, глинистых частиц (% по массе): 0,4
8. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в (%) по массе: нет
9. Потеря массы при распаде (%): 0,5
10. Марка прочности: 1200
11. Морозостойкость: F 300
12. Насыпная плотность (т/м³): 1,32
13. Удельная активная эффективность естественных радионуклидов: II класс
14. Содержание слабых зёрен по массе: нет
15. Содержание вредных компонентов и примесей: нет
16. Номер настоящего стандарта: ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»

Лаборант



(Господарикова А.В.)