

АО «Гавриловское карьероуправление»
188870, Ленинградская обл., Выборгский р-н проезд Карьерный
(Гавриловская тер.), дом 1, тел. 8(81378)78-539

Испытательная лаборатория

Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории
№ SP 01.01.206.094 от 13.12.2022г. до 13.12.2025г.

ПАСПОРТ № 5519

Дата « 11 » Декабря 2024г.

1. Наименование и адрес потребителя: ООО «ПЕТРОНЕРУД»
2. Количество продукции: _____ м³
3. Наименование материала: ЩПС фр. 0-80 мм (С-4) полученный из изверженных (интрузивных) горных пород
4. Зерновой состав:

Размер контрольных сит, мм	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Требования ГОСТ (%)	0-10	15-35	28-55	40-70	50-80	60-85	80-95	91-97	95-100
Полный остаток (%) на ситах	0,0	22,1	43,4	57,9	65,9	73,9	84,6	92,9	96,7

5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%): 23,5
6. Содержание пылевидных, глинистых частиц (%) по массе: 3,3
7. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в (%) по массе: нет
8. Морозостойкость: F 300
9. Марка прочности: 1200
10. Потеря массы при распаде (%): 0,5
11. Насыпная плотность (т/м³): 1,59
12. Удельная активная эффективность естественных радионуклидов: II класс
13. Содержание слабых зерен по массе: нет
14. Водопоглощение, в % по массе: 0,1-0,7
15. Марка водостойкости: B1
16. Марка пластичности: ПЛ1
17. Номер настоящего стандарта: ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия."

Лаборант



(Господарикова А.В.)