

АО "Кампес"

187300 п.Мга Кировского района Ленинградской обл. Ул.Железнодорожная,59
Тел.\факс.8(81362)56-486,сайт www.kampes.ru

Наименование,адрес покупателя:

ПАСПОРТ

Мелкий 2025 г.

Выдан лабораторией АО <<Кампес>> цех <<Малукса>>

Назначение песка Песок для строительных работ (природный)

Класс песка 2 ГОСТ 8736-2014

Из отделения Малукса - 2

Категория песка карьерной III

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- 1.Модуль крупности : 2,00 - 2,70
- 2.Зерновой состав песка: Остаток зерен на сите № 063 30,00 - 48,00 %
- 3.Содержание зерен крупностью:
- | | |
|----------------|-----------------------|
| Св 10 мм. | <u>2,0 - 5,0</u> % |
| Св 5 мм. | <u>2,0 - 15,0</u> % |
| Менее 0,16 мм. | <u>2,00 - 45,00</u> % |
- 4.Количество глинистых,илистых и пылевидных частиц: 2,0 - 3,0 %
- 5.Глина в комках: 0,2 - 0,3 %
- 6.Насыпная плотность 1,47 - 1,56 %т./куб.м.
7. Уголь, древесные остатки 0,01%
8. Слюда 0,01%
9. Пирит 0,20%
10. Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах 30,165%.
11. Сера, сульфиды, сульфаты в пересчёте на SO₃ 0,2195%.
12. Галоидные соединения в пересчёте на ион хлора 0,0395%.
13. Пустотность 44,80%
14. Истинная плотность 2,65 г/см³
15. Наличие органических примесей светлее эталона
16. Содержание глинистых частиц методом набухания 0,09%
- 17.Радиационное качество Класс I. А эфф.до 371 Бк\кг
строительного материала : Протокол радиационных измерений №10-сч-25-1 от 30.01.2025 г.
Испытательный центр ООО "АКЦЕПТ"
Аэфф =58+_8 Бк\кг

Контролёр по приёмке
готовой продукции



И.И. Шавченко Е.И.
ОБРАЗЕЦ